



PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI
JUDEȚUL IALOMITA
Str.Calea București, nr.104, cod postal 925300
Tel/fax 0243/254975 ..

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C.3452.1

Nr.4748/07.03.2018

RASPUNS CLARIFICARI

Referitor anunt de publicitate nr 157043 din 28.02.2018 privind REABILITARE ACOPERIS CORPURI CLADIRE COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" URZICENI , am avea urmatoarele intrebari de clarificat pentru intocmirea unei oferte corecte :

Intrebare:

1. Pentru realizarea lucrarilor de invelitori, jgheaburi si burlane sunt necesare si lucrari de demontare a celor existente?
2. Pentru invelitori nu sunt necesare si lucrari de parazapezi?
3. Pentru realizarea montajului la burlane sunt necesare si lucrari de schela metalica?
4. Invelitoare existenta este prevazuta cu centura pentru paratraznet?

Raspuns:

1. Pentru invelitoare nu este cazul iar pentru jgheaburi si burlane este cuprins in articolele din deviz.
2. Elementele de parazapezi sunt prinse in pretul invelitorii.
3. Schela metalica este cuprinsa in articolele care necesita utilizarea acesteia.
4. Invelitoarea existenta are centura pentru paratraznet.

Comp. Achizitii Publice
Ing. Dutu Petru Aurelian

1